


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 5821/37/2022-14257/2022/371580617/Z6

Bratislava 28.04.2022



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. a 4. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

#### **zmenu č. 6 integrovaného povolenia**

č. 8170-7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.04.2018 v znení jeho zmien a doplnkov:

č. 6606-32342/37/2018/Mem/371580617/Z1 zo dňa 18.10.2018,

č. 9780/37/2019/Mem-35675/2019/Mem/371580617/Z2 zo dňa 21.10.2019,

č. 549/37/2020 -14649/2020/Mem/371580617/SkP zo dňa 21.05.2020,

č. 4125/37/2020-14706/2020/Mem/371580617/SkP-Z3 zo dňa 07.09.2020,

č. 8064/37/2020-11302/2021/Mem/371580617/Z4 zo dňa 14.04.2021

a č. 5788/37/2021-13040/2021/Mem/371580617/SkP-Z5 zo dňa 22.06.2021

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

Obchodné meno: eustream, a.s.

Sídlo: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

IČO: 35 910 712

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť v prevádzke uvedenú pod bodom:

## 1. Energetika

1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, v prevádzke:

Názov prevádzky: eustream, a.s.,  
Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves  
Adresa sídla prevádzkovateľa: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava  
Variabilný symbol: 371580617  
(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo:

- **podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ**

- v oblasti ochrany ovzdušia - súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien,

- **podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ**

- v oblasti ochrany ovzdušia - súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

**Výroková časť integrovaného povolenia č. 8170-7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05.03.2018 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:**

**Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia bolo:**

- **podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ**

- v oblasti ochrany ovzdušia - súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny - predĺženie súhlasu na skúšobnú prevádzku meracích systémov

- **podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ**

- v oblasti ochrany ovzdušia - súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

**vkladá text v znení**

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo konanie:

- **v oblasti ochrany ovzdušia**

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ - súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povolenia aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ - súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

**2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia v časti Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia bolo... sa text v znení:**

**Inšpekcia  
udeľuje  
v oblasti ochrany ovzdušia  
súhlas:**

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 4 zákona o IPKZ  
**na vydanie**  
**súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení**  
**(ďalej len „STPP a TOO“)**

pre prevádzku:  
**eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves:**

„Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania: **Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream a.s., Plynové turníny TUS-1 a TUS-2**, Evidenčné číslo: 1/STPP a TOO/2021, schválený dňa: 22.03.2021, Ivanom Orthom, riaditeľom kompresorovej techniky.

***nahrádza textom v znení:***

**Inšpekcia udeľuje  
v oblasti ochrany ovzdušia  
súhlas:**

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 4 zákona o IPKZ  
**na vydanie**  
**súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení**  
**(ďalej len „STPP a TOO“)**

pre prevádzku:  
**eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves:**

„Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania **Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream a.s. Plynové turbíny**

**TUS-1 a TUS-2**, Evidenčné číslo: 1/STPP a TOO/2021, schválený dňa: 10.02.2022, Ivanom Orthom, riaditeľom kompresorovej techniky.

**a dopĺňa text v znení**

**Inšpekcia udeľuje**  
**v oblasti ochrany ovzdušia**

**súhlas:**

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 2 zákona o IPKZ  
v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší

**na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií**  
**a na ich zmeny a na ich prevádzku,**

- **súhlas sa udeľuje na prevádzku automatizovaných meracích systémov emisií**  
pre turbosústroj TUS - 01 s menovitým tepelným príkonom 62,87 MW a turbosústroj TUS - 02  
s menovitým tepelným príkonom 62,87 MW za dodržania podmienok uvedených v časti II.H.1.  
integrovaného povolenia.

**Predmet súhlasu:**

Predmetom súhlasu je po realizácii projektu „PS 101.1 a PS 102.1 Automatizované monitorovacie systémy emisií“ na kontinuálne monitorovanie emisií zdrojov znečisťovania ovzdušia, z 06/2019, projektant: Ing. Igor Košťál, Ing. Marcel Ochodnický, ENVltech s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín – „plynová turbína Nuovo Pignone NP1“ a „plynová turbína Nuovo Pignone NP2“ tandemových turbosústrojenstiev (TUS-01 a TUS-02) a po skúšobnej prevádzke automatizovaných meracích systémov emisií pre uvedené turbosústroje **ich uvedenia do prevádzky**.

**3. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 7. Technicko – prevádzkové podmienky sa text v bode 4. a 5. v znení:**

4. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia v súlade so schváleným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja - eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves:

„Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania: **Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream a.s., Plynové turbíny TUS-1 a TUS-2**, Evidenčné číslo: 1/STPP a TOO/2021, schválený dňa: 22.03.2021, Ivanom Orthom, riaditeľom kompresorovej techniky.

5. Prevádzkovateľ je povinný predložiť na schválenie aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení **v lehote do 01.03.2022**.

**nahrádza textom v znení:**

4. Inšpekcia udeľuje súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja - eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves, vypracovaný Ing. Marianou Vrbovskou a Ing. Gabrielom Balážom 10.02.2022, schválený Ivanom Orthom, riaditeľom kompresorovej techniky 10.02.2022:

názov: Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania: **Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream a.s., Plynové turbíny TUS-1 a TUS-2**

prevádzka: eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves

evidenčné číslo: 1/STPP a TOO/2022

počet strán: 30 (bez príloh)

počet príloh: 3

5. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia v súlade so schváleným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja - eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves.

**4. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov sa text v bode 8. v znení:**

Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu o súhlas na prepravu nebezpečného odpadu, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu ako prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov

***nahrádza textom v znení:***

Prevádzkovateľ je povinný pri zbere odpadov postupovať podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

**5. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov sa vypúšťa bod 9. v znení:**

Prevádzkovateľ predloží inšpekcii k prevádzkovaniu prevádzky súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

**6. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov sa číslovanie bodov 10. až 17. mení číslovaním 9. až 16..**

**7. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa za text v bode 27. v znení:**

Prevádzkovateľ je povinný dodržať pri uvádzaní AMS do trvalej prevádzky podmienky uvedené v rozhodnutí č. 9780/37/2019/Mem-35675/2019/Mem/371580617/Z2 zo dňa 21.10.2019, ako aj v rozhodnutí č. 4125/37/2020-14706/2020/Mem/371580617/SkP-Z3 zo dňa 07.09.2020.

**vkladá text v znení:**

28. V prípade, že je kontinuálne meranie nefunkčné, na výpočet množstva emisií sa použijú nasledovné náhradné hodnoty:

| Výpočet náhradných hodnôt          | Jednotka                         | TUS1     | TUS2     | pozn.:                               |
|------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|
| Priemerné hodnoty                  |                                  |          |          |                                      |
| O <sub>2</sub>                     | %                                | 15,03    | 15,45    |                                      |
| CO <sub>r</sub>                    | mg/m <sup>3</sup> N <sub>r</sub> | 19,24    | 17,14    | prepočítané na O <sub>2r</sub> = 15% |
| NO <sub>xr</sub>                   | mg/m <sup>3</sup> N <sub>r</sub> | 19,01    | 24,99    | prepočítané na O <sub>2r</sub> = 15% |
| Hodnoty bez referenčného kyslíka   |                                  |          |          |                                      |
| CO                                 | mg/m <sup>3</sup> N              | 19,1438  | 15,8545  |                                      |
| NO <sub>x</sub>                    | mg/m <sup>3</sup> N              | 18,91495 | 23,11575 |                                      |
| CO                                 | ppm                              | 15,31504 | 12,6836  |                                      |
| NO <sub>x</sub>                    | ppm                              | 9,226805 | 11,27598 |                                      |
|                                    |                                  |          |          |                                      |
| plyn                               | m <sup>3</sup> /h                | 8616     | 8616     | pri 20 st.C                          |
| plyn (režime DLE efektív)          | m <sup>3</sup> /h                | 4944     | 4944     | pri 20 st.C                          |
|                                    |                                  |          |          |                                      |
| referenčná teplota plynu           | °C                               | 20       | 20       |                                      |
|                                    |                                  |          |          |                                      |
| Objemový prietok                   | Nm <sup>3</sup> /s               | 69,22679 | 74,46557 | prepočítané na 0 st.C                |
| Objemový prietok DLE efektív       | Nm <sup>3</sup> /s               | 39,72345 | 42,72955 | prepočítané na 0 st.C                |
| Náhradné hodnoty                   |                                  |          |          |                                      |
| HtCO UP                            | g/s                              | 1,325264 | 1,180614 |                                      |
| HtNO <sub>x</sub> UP               | g/s                              | 1,309421 | 1,721328 |                                      |
| HtCO UP DLE efektívne              | g/s                              | 0,760458 | 0,677456 |                                      |
| HtNO <sub>x</sub> UP DLE efektívne | g/s                              | 0,751367 | 0,987726 |                                      |

UP – ustálená prevádzka

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 8170-7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.04.2018 v znení jeho zmien a doplnkov pre prevádzku „eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves“ prevádzkovateľa eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 **z o s t á v a j ú n e z m e n e n é**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. a bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku **„eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves“** na základe žiadosti prevádzkovateľa **„eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712“** doručenej inšpekcii dňa 25.02.2022, s doplnením podania žiadosti zo dňa 19.04.2022.

Predmetom vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia - prevádzka automatizovaných meracích systémov a podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia, súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO).

Prevádzkovateľ požiadal o prevádzkovanie automatizovaných meracích systémov emisií (AMS-E) po ukončení skúšobnej prevádzky AMS-E. V zmysle integrovaného povolenia č. 4125/37/2020-14706/2020/Mem/371580617/SkP-Z3 zo dňa 07.09.2020 v časti I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke v bode 6. bolo prevádzkovateľovi určené overiť hodnoty konca obdobia nábehu pre plynové turbíny TUS1 a TUS2.

Prevádzkovateľ požiadal o súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa podmienky integrovaného povolenia A. Podmienky prevádzkovania 7. Technicko – prevádzkové podmienky č. 5., kde inšpekcia určila prevádzkovateľovi povinnosť predložiť na schválenie aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v lehote do 01.03.2022.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“)

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadala.

V zmysle § 11 ods. (5) písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 6 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. (5) písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde

o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadala. Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Správne konanie sa začalo podľa § 11 ods. (1) zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii t.j. 25.02.2022. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (5) písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila

účastníkov konania:

- eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
- Obec Lakšárska Nová Ves, Obecný úrad č. 90, 908 76 Lakšárska Nová Ves
- Obec Borský Mikuláš, Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš

a dotknutý orgán štátnej správy:

- Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica

listom č. 5821/37/2022-7427/2022/Z6 z 01.03.2022 o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie k žiadosti o zmenu č. 6 integrovaného povolenia v trvaní 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ nebolo na inšpekciu v určenej lehote doručené žiadne stanovisko účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ nebolo na inšpekciu v určenej lehote doručené žiadne stanovisko dotknutého orgánu.

Nevyhnutným podkladom rozhodnutia bola okrem žiadosti aj aktualizovaná príručka AMS na kontinuálne monitorovanie emisií plynových turbín NP1,2 KS5 Lakšárska Nová Ves, stav k 28.02.2022, ktorú inšpekcia vyhodnotila a porovnala so schvaľovaným STPP a TOO, a Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie, o oprávnených skúškach analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov a súvisiacich a referenčných veličín automatizovaných meracích systémov emisií spaľovacích zariadení NP1 a NP2 inštalovaných v prevádzke Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves, spoločnosti eustream, a.s. (ďalej len „správa“) z 15.02.2022 vypracovaná oprávnenou osobou EKO-TEAM SERVIS s.r.o., Košice. V správe bola zaznamenaná nezhoda dodržiavania súladu správnosti, porovnávacieho merania so SRM pre NO-NP1, CO-NP1, NO-NP2. Z tohto dôvodu musel prevádzkovateľ zabezpečiť odstránenie nesúladu a meranie zopakovať. Prevádzkovateľ doručil 19.04.2022 na inšpekciu Čiastkovú správu o výsledkoch integrálnych oprávnených skúšok, o hodnotách normatívnych pracovných charakteristík analyzátorov meracích prostriedkov a o správnosti technickej funkcie automatizovaných meracích systémov emisií spaľovacích zariadení NP1 a NP2 inštalovaných v prevádzke Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves spoločnosti eustream, a.s. z 24.03.2022 a Správu o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie, o oprávnených skúškach analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov a súvisiacich a referenčných veličín automatizovaných meracích systémov emisií spaľovacích zariadení NP1 a NP2 inštalovaných v prevádzke Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves spoločnosti eustream, a.s. z 24.03.2022

z opakovaného merania. V čiastkovej správe bolo uvedené nevyhovujúce hodnotenie pre korelačný koeficient NO<sub>x</sub> a CO pre NP1 a pre korelačný koeficient CO pre NP2. V časti 6.4 Názory a interpretácie čiastkovej správy oprávnená osoba - spracovateľ EKO-TEAM SERVIS s.r.o., Košice uviedol, že napriek nevyhovujúcemu parametru, ktorý je spôsobený prevádzkovými možnosťami (meranie pri výkonovej úrovni 70 – 100 % s ohľadom na požiadavky na tranzit plynu), ktoré neumožňuje dostatočne variovať koncentrácie PZL a referenčných veličín, odporúča nehodnotiť daný parameter predmetných AMS-E ako nezhodu s normatívnymi požiadavkami. V správe z opakovaného merania po odstránení nesúladu bola konštatovaná zhoda meraných zložiek v porovnaní so zákonnými požiadavkami pre NP1 aj pre NP2.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, odporúčenia oprávnenej osoby, stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Príloha:**

1. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

### **Doručuje sa:**

#### Účastníkom konania

1. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Lakšárska Nová Ves, Obecný úrad č. 90, 908 76 Lakšárska Nová Ves
3. Obec Borský Mikuláš, Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš

#### Dotknutému orgánu štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

1. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica