

OBEC BORSKÝ MIKULÁŠ, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš

Č. j. OcÚ/BM/72/2025/Mar
Vybavuje: Ing. Marafko

v Borskom Mikuláši dňa 01.07.2025

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom _____
v Borskom Mikuláši dňa _____
podpis _____

Vec: **Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, Bratislava**
- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SA OKI Borský Mikuláš, Peterská, VNK, TS, NNK“

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - verejná vyhláška -

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, Bratislava**, podal dňa 05.02.2025 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu **„SA OKI Borský Mikuláš, Peterská, VNK, TS, NNK“**, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Borský Mikuláš dňa 19.10.2021 pod č.j. OcÚ/BM/591/2021/Mar.

Obec Borský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 2. písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky posúdil návrh podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie stavby

„SA OKI Borský Mikuláš, Peterská, VNK, TS, NNK“, na pozemkoch parcely registra C KN č. **3255/5, 2100/1, 1588/2, 1588/1, 3453/2, 3453/4** a na pozemkoch C KN č. **2452/1, 2106/2, 167/2, 163/88, 470, 477/1, 463/2, 165/2, 163/5, 163/81, 163/88 a 163/5** a na pozemkoch parcely registra E KN č. **2442/1, 2435/1, 2434/1, 2433/1, 163/5, 164, 165, 3128/1 a 358** v kat. území **Borský Peter**.

Všeobecný popis:

S SO 01 – VN káblové rozvody

Predmetom stavebného objektu bolo vybudovanie VN káblvej prípojky pre novú transformačnú stanicu (ďalej TS). VN káblové vedenie začína na existujúcom podpernom bode č. 161 (ďalej PB). Na existujúcom PB č. 161 je vybudovaný nový úsekový odpínač, z ktorého je napojená nová VN prípojka. Nová VN prípojka pre TS-PS01 je trasovaná paralelne s Peterskou ulicou v chodníku. VN káblový rozvod je realizovaný káblom jednotného typu 3x NA2XS2Y 1x240mm².

SO 02 – NN rozvody

Predmetom stavebného objektu bolo posilnenie NN rozvodov v centre obce Borský Mikuláš, k.ú. Borský Peter. Z novej trafostanice je vyvedených 7 vývodov:

Vývod č. 1 – 1x NN vedenie NAYY-J 4x240mm² je trasované od trafostanice paralelne s ostatnými navrh.

NN vedeniami a potom odbočené na ulicu Na záhradách.

Vývod č. 2 – 1x NN vedenie NAYY-J 4x240mm² je trasované od trafostanice paralelne s existujúcou komunikáciou smerom k existujúcemu PB č. 144, kde je osadená nová rozpojovacia a istiacia skriňa 1-VRIS.

Vývod č. 3 – 1x NN vedenie NAYY-J 4x240mm² je trasované od trafostanice paralelne s existujúcou

komunikáciou, ďalej je prekrížovaná Peterská ulica riadeným pretlakom smerom k existujúcemu PB č.150. Kde je osadená nová rozpojovacia a istiacia skriňa 2-VRIS.

Vývod č. 4,5 – 2x NN vedenie NAYY-J 4x240mm² je trasované od trafostanice paralelne s existujúcou komunikáciou a v súbehu vo vzdialenosti min.0,6m s exist. STL-plynovodom až po križovatku ulíc Družstevná a Peterská až k existujúcemu PB č.159. Tam je osadená nová rozpojovacia a istiacia skriňa 3-SROV.

Vývod č.6,7 - 2x NN vedenie NAYY-J 4x240mm² je trasované od trafostanice paralelne s navrh. NN vedením až po križovatku ulíc Družstevná a Peterská k exist. PB č.625, od ktorého je osadená nová rozpojovacia a istiacia skriňa 4-SROV. Odtiaľ je navrhované posilnenie existujúcej vzdušnej NN siete. PS 01 – Transformačná stanica

Predmetom prevádzkového súboru bolo vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice od výrobcu HARAMIA typ EH6.

Navrhovaná transformačná stanica je osadená na pozemku podľa výkresovej časti dokumentácie.

Betónová transformačná stanica je polozapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH6, od výrobcu ELEKTROHARAMIA Lozorno. Skladá sa z dvoch samostatných častí – stavebného telesa /skelet + káblový priestor /vaňa/ a strechy.

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa ust. § 82 ods. 2. stavebného zákona určuje tieto podmienky:

Elektrické zariadenie je zaradené do skupiny A podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. príloha č.1, III časť. Prevádzkovateľ a odberateľ je povinný na zaistenie bezpečnej prevádzky technického zariadenia, zaistiť ochranu proti atmosférickému prepätiu zo svojej strany, v zmysle zákona NR SR č.124/2006Z.z., vyhlášky MPSV a R č. 508/2009 Z.z., podľa STN 380810, STN 33 2000-4-443, STN EN 62305. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. § 12. Podľa STN 33 1500, čl.6.4.1 správa z východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky musí byť trvalo uložená u prevádzkovateľa elektrického zariadenia a prístupná orgánom dozoru. Vykonanie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky zabezpečte podľa požiadavky vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z. z. §13 prílohy č. 8 a STN 33 1500/Z1 tab. 1, 2, 3. Za bezpečný stav elektrického zariadenia v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. § 6, § 9, § 13 a vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. § 8 je zodpovedný prevádzkovateľ ZSD, a.s. Bratislava. V zmysle vyhlášky č. 59/1982 Zb., v znení vyhlášky č. 484/90 Zb. musia byť elektrické zariadenia vo všetkých svojich častiach konštruované, vyhotovené, montované a prevádzkované tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru alebo výbuchu. Osoby určené na obsluhu a údržbu elektrického zariadenia musia mať predpísanú kvalifikáciu v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2008 Z. z.

Pri miestnom zisťovaní neboli na stavbe zistené žiadne také nedostatky ani nedorobky, ktoré by bránili riadnemu a nerušenému užívaniu stavby.

Nepodstatné zmeny skutočného realizovania stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú vyznačené v dokumentácii. Na tieto zmeny sa nevyžaduje osobitné konanie.

Kolaudačné rozhodnutie je podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona zároveň osvedčením, že stavba „SA OKI Borský Mikuláš, Peterská, VNK, TS, NNK“ je spôsobilá na riadne užívanie.

Vyjadrenia účastníkov konania:

ORHZ Senica, Priemyselná 282/22, Senica – vyjadrenie č. ORHZ-SE1-2025/000233-002, zo dňa 11.04.2025

- súhlasí bez pripomienok

O d ô v o d n e n i e:

Obci Borský Mikuláš ako príslušnému stavebnému úradu podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) bol dňa 05.02.2025 doručený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SA OKI Borský Mikuláš, Peterská, VNK, TS, NNK“, na pozemkoch parcely registra C KN č. 3255/5, 2100/1, 1588/2, 1588/1, 3453/2, 3453/4 a na pozemkoch C KN č. 2452/1, 2106/2, 167/2, 163/88, 470, 477/1, 463/2, 165/2, 163/5, 163/81, 163/88 a 163/5 a na pozemkoch parcely registra E KN č. 2442/1, 2435/1, 2434/1, 2433/1, 163/5, 164, 165, 3128/1 a 358 v kat. území Borský Peter, od navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.

Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 08.04.2025. V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a že boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení. Užívaním stavby nebudú ohrozené záujmy

spoločnosti predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a nie je ohrozené životné prostredie. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajší správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol uhradený dňa 14.05.2025 na účet obce vo výške **400,-€** v súlade s položkou č. 62a ods. g) zákona SNR č. 439/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava, Ul. Piešťanská 8188/3, Trnava prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Bc. Róbert Macek
starosta obce

Doručí sa:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

Na vedomie:

2. OR HaZZ, Priemyselná 282/22, Senica
3. Ing. Dušan Držík, Liv-EPI,s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava
4. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté – oznámenie verejnou vyhláškou.
5. Spis